



ZNAK: TU/376-WP/2014

Nowy Sącz, dnia 30. października 2014 r.

**Sąddeckie Wodociągi
Spółka z o. o.**

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz

Centrala:

tel.: 018 443 86 43
fax: 018 443 83 04

Sekretariat:

tel.: 018 414 12 04
e-mail: biuro@swns.pl

Biuro Obsługi Klienta:

tel.: 018 414 12 15
e-mail: bok@swns.pl

Dział Sprzedaży:

tel.: 018 414 12 16
e-mail: zbyt@swns.pl

Pogotowie Wod.-Kan.

tel.: 994, 018 414 12 41

NIP: 734 24 24 787

Regon: 490797830

KRS: 0000109022

Kapitał podst.: 106 062 500 zł

Konto bankowe:

Kredyt Bank S.A. O N. Sącz
77 1500 1559 1215 5001
4416 0000

- analizy laboratoryjne
- wynajem sprzętu specjalistycznego
- wykonawstwo i usługi na sieciach wod.-kan.
- doradztwo techniczne
- wykrywanie nieszczelności sieci wodociągowej
- wideoinspekcja sieci kanalizacyjnej
- sprzedaż armatury wod.-kan.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Nowym Sączu SEKRETARIAT SPÓŁKI	
Wpłynęło dnia	04 LIS. 2014
Nr ewid.	2256
skierowano	TR
zai	
podpis	

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56

33-300 Nowy Sącz

Dotyczy: dostawy wody i odprowadzenia ścieków z projektowanej kotłowni w Starym Sączu

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28. października 2014 roku w imieniu spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadczam, że wyrażam zgodę na dostawę wody oraz odprowadzenie wyłącznie ścieków bytowo – gospodarczych z działki o nr **883** w obrębie **Stary Sącz**.

Podłączenia można wykonać do sieci rozdzielczych: wodociągowej Ø 100 [mm] doprowadzającej wodę do istniejącej kotłowni oraz kanalizacji sanitarnej Ø 0,2 [m] przebiegającej przez przedmiotową działkę. Zestaw, ewentualnie zestawy pomiarowe, należy przenieść do komory wodomierzowej wykonanej przy granicy Państwa działki, zgodnie z normą: PN-91/M-54910. Ciśnienie wody w przedmiotowym przewodzie wynosi 0,5 [MPa]

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać wód opadowych i gruntowych a ścieki do niej wprowadzone winny spełniać warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14. lipca 2006 r. (Dz.U.06.136.964 z dnia 28. lipca 2006 r.) oraz w Zarządzeniu nr 2/2007 Prezesa Zarządu Spółki z o.o. „Sąddeckie wodociągi” z dnia 1. Marca 2007 r. Jednocześnie informuję, że kanalizacja opadowa nie jest naszą własnością i nie wydajemy warunków podłączenia do niej.

Projekty budowlane podłączeń należy wykonać na aktualnych mapach geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500 i przedłożyć do uzgodnienia w „Sąddeckich Wodociągach” w 2 egzemplarzach.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywać osoby posiadające uprawnienia do projektowania lub prowadzenia robót w zakresie sieci wod.-kan. Przedmiotowe podłączenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami a materiały z których zostaną one wykonane powinny posiadać polskie atesty i certyfikaty. Odpis niniejszych warunków wraz z protokołem Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego uzgadniającej trasy przebiegu projektowanych rurociągów, należy dołączyć do dokumentacji technicznej.

Warunki powyższe są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania, bez względu na ewentualne zmiany właścicieli przedmiotowej działki i tracą swą ważność w przypadku nie uzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a DA

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Strategii i Rozwoju
[Podpis]
dr Krzysztof Głuc