



Legenda:

- 1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 168,3-250
- 2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPEt (dla monitoringu)
- 3 - Taśma ostrzegawcza
- 4 - Piasek (obsypka rurociągu)
- 5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
- H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)




Legenda:

- 1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 42,4-110
- 2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPEt (dla monitoringu)
- 3 - Taśma ostrzegawcza
- 4 - Piasek (obsypka rurociągu)
- 5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
- H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)



Legenda:

- 1 - Rurociągi preizolowane 2 x Dz 60,3-125
- 2 - Rurociągi 4 x Ø 40 RHDPEt (dla monitoringu)
- 3 - Taśma ostrzegawcza
- 4 - Piasek (obsypka rurociągu)
- 5 - Grunt rodzimy (zagęszczony)
- H - głębokość posadowienia rurociągów (zmienna)

TEMAT PROJEKTU	Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej w Nowym Sączu (Odcinek D-E) wraz z budową: - przyłącza do budynku WSB, - przyłącza do budynku G oraz wymiennikowni ciepłej.			
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz			
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat ułożenia w wykopie			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Iwona Pławicka - nr upr. MAP 0692/PBS/21 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.		STADIUM PAB	SKALA RYSUNKU -
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.		DATA 08.2023 r.	NR RYS. 2.9