

Nowy Sącz, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Sprawa: SZP/DWC/01/04/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizację systemu uzdatniania wody”

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

„Bardzo proszę o udostępnienie analiz wody surowej, zasilającej stację. Dodatkowo proszę o zdjęcia i rzut pomieszczenia wraz z wymianami, gdzie lokalizowana jest istniejąca stacja uzdatniania wody oraz gdzie ma powstać nowa.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że stacja uzdatniania wody zasilana jest wodą pobieraną z Sądeckich Wodociągów Miejskich. Wyniki analiz wykonywanych w naszym laboratorium:

Twardość ogólna: maksymalna zbadana ok. 4-4,5 mval/l (2-2,25 mmol/l) pH: 7,5-7,8.

Zasadowość ogólna: 2,7-3,3 mmol/l HCl.

Innych analiz nie wykonujemy, a pozostałe parametry takie jak: żelazo, chlorki i inne wskaźniki - powinny spełniać wymogi wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw zdrowia (Regulamin Sądeckich Wodociągów).

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza rzut pomieszczenia oraz zdjęcia.

Informacje podane w odpowiedzi są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w powyższym postępowaniu.