

Nowy Sącz, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DEK.7.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę agregatu prądotwórczego”

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następującej odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców, złożone w dniu 19 kwietnia 2022 r., bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

„Prosiłbym o doprecyzowanie warunków zapytania – agregat: jedno czy trójfazowy, benzyna i / lub diesel, otwarty czy obudowany, wyciszony, z zestawem transportowym czy bez”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że agregat ma być trójfazowy z gniazdem jednofazowym i trójfazowym; benzyna; bez wyciszenia. Zamawiający dopuszcza ofertę z zestawem transportowym.

Ponadto Zamawiający informuje, że w formularzu „OFERTA” w zapisach „Wymagane parametry prądnicy” przed słowami „gniazda wyjściowe” widnieje omyłka pisarska w postaci cyfry „6.”. Nie należy brać tej cyfry pod uwagę.

Informacje podane w odpowiedzi Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.