

Stary Sącz, 10.02.2015r.

Nasz znak: IK-7021-9-1-2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu SEKRETARIAT SPÓŁKI	
Wpłynęło dnia	11 LUT. 2015
Nr ewid.	363
skierowano	IK1
zał.	
podpis	

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2015r. (data wpływu 21.01.2015r.) w sprawie określenia warunków odprowadzenia wód opadowych z terenu działki nr 883 obr. Stary Sącz Urzędu Miejski w Starym Sączu wyjaśnia co następuje:

- zgodnie z obowiązującym stanem prawnym regulującym kwestie dot. odprowadzenia wód opadowych, dopuszcza się ich odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej, a w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
- nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej przez działkę ew. nr 883 obr. Stary Sącz
- zagospodarowanie wód opadowych z omawianego terenu powinno opierać się na rozwiązaniach, które ograniczą ilość bezpośrednich odpływów do kanalizacji deszczowej np. odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji z zastosowaniem zbiorników retencyjnych z ograniczonym przekrojem odpływu (konceptje zagospodarowania wód opadowych należy przedstawić w projekcie),
- miejsce włączenia do kanału deszczowego wykonane musi być poprzez studnie rewizyjną.
- stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych odprowadzanych z omawianego terenu nie mogą przekraczać następujących wartości: we wskaźniku zawiesin ogólnych - 100mg/l, a węglowodorów ropopochodnych –15 mg/l,
- do wniosku, ubiegający się o przyłączenie do sieci załączy projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, normy i przepisy branżowe,
- w/w rozwiązanie techniczne należy przedłożyć w 2-ch egzemplarzach, z których jeden, po uzgodnieniu zostanie zwrócony Wnioskodawcy,
- niniejsze warunki są ważne przez okres 2-ch lat i tracą ważność w przypadku nie przedłożenia do uzgodnienia stosownego projektu technicznego.

Z upoważnienia BURMISTRZA
Krzysztof Giziński
mgr inż. Krzysztof Giziński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Adresat
2. IK a/a

Sprawę prowadzi: Michał Kociołek
tel. 18 446-02-70 wew. 103
email: mkociolek@um.stary.sacz.pl