



- UWAGI:**
- Usytuowanie głębokościowe rurociągów ciepłowniczych w ul. Matejki (rura nad rurą) przyjęto przy założeniu posadowienia osi istniejącego rurociągu wodociągowego D-125 na głębokości 1,5 m p.p.t.
  - wymagana odległość (w pionie) pomiędzy skrajniami istn. gazociągów a rurami ciepłowniczymi - min 20 cm
  - przebudowa kolidujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wg odrębnego opracowania

POZIOM PORÓWNAWCZY 284,00 mnpm

RZĘDNA	TERENU ISTNIEJĄCEGO		296,57	297,23		297,38	297,75	297,67		297,77		297,69		297,50	297,82		297,25	297,70	298,02		297,49	297,44		298,10	298,10
	OSI RUR														296,27	297,82		296,30	296,62		296,63	297,44		296,98	298,10
SPADEK [%] / DŁUGOŚĆ			0,00	$\frac{8\%}{7\%}$ 4,00	$\frac{3,3\%}{0,3\%}$	11,80	3,00	5,80		$\frac{0,32\%}{0,2\%}$				50,00	2,70	$\frac{0,17\%}{0,17\%}$	17,80	$\frac{5,3\%}{5,50}$	$\frac{0,17\%}{0,17\%}$		11,70	2,00	$\frac{1,3\%}{1,3\%}$	26,10	1,10
PRZYKRYCIE / GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU				$\frac{1,11}{1,52}$		$\frac{0,87}{1,63}$		$\frac{1,16}{2,00}$						$\frac{1,16}{1,85}$			$\frac{0,88}{1,15}$	$\frac{1,00}{1,27}$		$\frac{0,78}{0,98}$			$\frac{1,05}{1,27}$		
ODLEGŁOŚĆ			0,00	4,00		15,80	18,80	24,60						74,60	77,30		95,10	100,60			112,30	114,30		140,40	141,50
OZNACZENIA			TR-2	Z-30		Z-31	Odp-2	Z-32						Z-33	Z-34		Z-35	Z-36			R-2	Z-37		Z-38	bud.
MATERIAŁ / RURY PREIZOLOWANE			2 x DN 65 - 140 mm																			2 x DN 40 - 110 mm			

inż. Mirosław Olszowski  
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie  
sieci i instalacji sanitarnych wod-kan, c.o., gaz  
upr. Nr UAN-7342-139/91

PROJEKTOWANIE I NADZÓR  
INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
inż. Marek Hoszowski  
33-300 Nowy Sącz, ul. Brzeziny 8  
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.III.7131/96/2000

<b>AG mar</b> PROJEKT		<b>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE</b> "AGMAR-PROJEKT" 33-300 Nowy Sącz ul. Brzeziny 8 tel: 606 832 649 e-mail: agmarprojekt@interia.pl			
INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 56				
TEMAT PROJEKTU:	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Długosza 17 w Nowym Sączu w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotłów gazowych w budynkach Długosza 35 i Matejki 28.				
TEMAT RYSUNKU:	Profil podłużny przyłącza do bud. przy ul. Długosza 35		STADIUM: PT		
PROJEKTANT:	inż. Marek Hoszowski	Nr ewid. 360/2000 AB.III.7131/96/2000	SKALA: 1:500/100		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	inż. Mirosław Olszowski	UAN-7342-139/91	DATA OPRAC: 12.2022		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Agnieszka Hoszowska-Ciapała		NR RYS: 2.3		