

Nowy Sącz, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.5.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (**robota budowlana**), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Matejki oraz Długosza w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków Długosza 17, Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz technologią węzłów cieplnych”
w ramach zadania „Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28),
wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów”
w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców/Modyfikacja SIWZ

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Zgodnie z SIWZ do oferty należy dołączyć zaparafowany Harmonogram rzeczowo – finansowy. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowy harmonogram należy uzupełnić. Jeśli tak, to w jakich pozycjach.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do oferty należy dołączyć zaparafowany Harmonogram rzeczowo-finansowy. Natomiast uzupełniony Harmonogram będzie musiał dostarczyć wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy.

Pytanie 2

Prosimy o przesłanie zestawienia materiałów preizolowanych w wersji edytowalnej, które znajduje się na stronach 14-17 załączonego Projektu technicznego.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnia powyższe.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że dla adresu ul. Matejki 28 i ul. Długosza 17 należy wykorzystać istniejące zbiorniki c.w.u. W dokumentacji pojawiają się nieścisłości np. w SIWZ zapisano, aby zastosować stabilizator temperatury SCWA-100 zamiast zasobnika z ładowaniem (dla wszystkich węzłów).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dla adresu ul. Matejki 28 oraz ul. Długosza 17 należy wykorzystać istniejące zasobniki c.w.u.

Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5

Czy należy projektować pompę cyrkulacyjno-ładującą zasobnik c.w.u., czy zastosować pompę cyrkulacyjną? W zapisach SIWZ nie jest to jednoznacznie określone.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy zastosować pompę cyrkulacyjną.

Pytanie 6

Według zapisów SIWZ dla adresu Długosza 17 należy zastosować wstawkę na wodomierz zimnej wody. Czy dla adresu ul. Matejki 28 należy projektować i dostarczać wodomierz?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że we wszystkich węzłach należy zastosować wstawkę, zawór antyskażeniowy oraz zawór odcinający do zimnej wody.

Pytanie 7

Według schematów dołączonych do projektów technicznych, należy zaprojektować 5 przetworników ciśnienia dla węzłów 2-funkcyjnych oraz 4 przetworniki dla węzłów 1-funkcyjnych. W zapisach SIWZ pojawia się informacja na temat montażu 1 przetwornika na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania. Proszę o informację, którą wersję należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić zgodnie ze schematami technologicznymi wymiennikowni.