

Nowy Sącz, dnia 9 grudnia 2025 r.

Sprawa: ZP.60.DEA.3.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę (sprzedaż i dostarczenie) 3 sztuk fabrycznie nowych, rozłącznych ciepłomierzy ultradźwiękowych o średnicy nominalnej DN 150 mm i maksymalnym przepływie $Q_{max} = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ ”

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane liczniki ciepła posiadały cztery wyjścia analogowe 4...20mA oraz moduł m-bus?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe i modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2025 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 grudnia 2025 r. o godz. 11:30.