

„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”

ZAMAWIAJACY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56,
33 – 300 Nowy Sącz

REGON 490 704 767

KRS 0000056473

NIP 734-17-87-660

e-mail: sekretariat@mpecns.pl

www.mpecns.pl

numer telefonu 18-547-55-81 do 84

Nowy Sącz, dnia 09 maja 2025 r.

WYKONAWCY

STRONA INTERNETOWA

Sprawa: ZP.60.DEA.1.2025

dotyczy postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadaniu: **Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów.**

Odpowiedzi na zapytanie do SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganej mocy transformatora. W projekcie budowlanym wskazano transformator o mocy 2500 kVA, natomiast w przedmiarze robót opublikowanym w dniu 08.05.2025 ujęto transformator o mocy 2000 kVA. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, jaka moc transformatora powinna zostać przyjęta do wyceny i realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do szacowania zamówienia należy przyjąć 2 transformatory o mocy 2500 kVA. Przedmiar z poprawioną omyłką pisarską w załączeniu.

Powyższe staje się integralną częścią SWZ. Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w związku z udzielonymi wyjaśnieniami.