


Mocowanie podstawy celek rozdzielnicy SIVACON S8: **double front, głębokość 1000mm**



1. Należy zachować minimalne odstępy między rozdzielnicą a przeszkocantem - zgodnie z rysunkiem.
2. Podane wymiary muszą się do wymiarów składeń.
3. Porząd polarni musi być przypadkowy min. odstępo do przeszkodo 400 mm, aby umożliwić czerwanie klapy wydrucnowych w przypadku zwanicie składeń.

Jednostka projektowa "ETA" Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (0-18) 444-26-05			
Obiekt i adres Budynec stacji transformatorowej	Opis prac		
Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniewskiego 56 33-300 Nowy Sącz	PROJEKT BUDOWLANY modernizacja układu zasilania		
Typ i rysunek elewacje rozdzielni m	Skala 1:100	Data 02.2025r.	Numer rysunku 2
Zespół projektowy Projektant Machni Szczyliad ul. nr UŚMI 8340A-12/87	Podpis		Specjalność INSTALACJE ELEKTRYCZNE