

Nowy Sącz, dnia 14 maja 2025 r.

Sprawa: ZP.60.BOI.7.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), przeprowadzanego bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie zadania pn.: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dobrzańskiego w Nowym Sączu (pkt. A-B-C) wraz z budową przyłączy do budynków (A1, A2, D1, D2) oraz montażem węzłów w budynkach A1 oraz A2”.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Proszę o podanie wymaganej nastawy zaworu bezpieczeństwa CWU.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagany nastaw zaworu bezpieczeństwa CWU ma wynosić 5 bar.

Pytanie 2

Czy naczynie wzbiornicze CO wchodzi w zakres dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że naczynie wzbiornicze CO wchodzi w zakres dostawy.

Pytanie 3

Czy zasobnik CWU jest w zakresie dostawy? Jeśli tak, proszę o podanie pojemności, materiału wykonania oraz klasy ciśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zasobnik nie jest w zakresie dostawy.

Pytanie 4

Czy należy projektować i dostarczyć reduktor zimnej wody?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowanie i dostarczenie reduktora zimnej wody nie jest wymagane

Pytanie 5

Proszę o informację, czy należy zastosować moduł telemetryczny WM3 (stałe łącze) czy WM3E+ (z kartą SIM)? Czy należy zastosować moduł w każdym węźle czy tylko w jednym z nich?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować moduł telemetryczny WM3ELTE z kartą SIM. Wystarczy zastosować moduł w jednym węźle.