

Sprawa: ZP.60.BSP.3.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Dostawę 40 000 litrów oleju opałowego Ekoterm PKN ORLEN
lub LOTOS RED do kotłowni Zamawiającego przy ul. Dobrzańskiego w Nowym Sączu**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ.

Pytanie 1

Przetarg nosi nazwę : Przetarg nieograniczony na: Dostawę 40 000 litrów oleju opałowego Ekoterm PKN ORLEN lub LOTOS RED do kotłowni Zamawiającego przy ul. Dobrzańskiego w Nowym Sączu. Informujemy, iż jesteśmy autoryzowanym dilerem oleju opałowego Aramco HeatOil, który zastąpił towar LOTOS RED. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie nowego towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie oleju opałowego Aramco HeatOil.

Pytanie 2

Jaki zbiornik posiada Zamawiający na olej opałowy? W Specyfikacji Warunków zamówienia określone są dostawy do 3000 litrów maksymalnie. Jakie jest minimum?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może precyzyjnie określić jakie będzie minimum jednorazowej dostawy. Zamawiający zakłada, że gdy stan oleju w zbiorniku będzie wynosił około 500 litrów, to wtedy Zamawiający przewiduje złożenie kolejnego zamówienia.

Pytanie 3

Zamawiający w Specyfikacji określił dodatkowy wymóg dla oleju opałowego : temperatura płynięcia min. -30 °C. Wymagania według normy dla oleju opałowego to max -20°C. Dla przykładu olej opałowy o temp płynięcia -25°C jest zgodny z normą, a niezgodny z dodatkowym wymaganiem Zamawiającego. Czy w przypadku, gdy olej opałowy spełnia wszystkie wymagania normy, a temperatura płynięcia będzie niezgodna z dodatkowym wymogiem Zamawiającego taki olej opałowy zostanie przyjęty przez Zamawiającego jako dobry produkt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunek temperatury płynięcia min. -30°C.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

Ofertę należy **złożyć** elektronicznie do dnia **14 października 2025 r. do godz. 12.00** otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14 października 2025 r. o godz. 12.30**