



Nowy Sącz, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Warunki znak: BOI/40/08/2025
przyłączenia do sieci ciepłowniczej źródła ciepła
przy ul. Dobrzańskiego w Nowym Sączu.

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56**, określa warunki przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej przy ul. Dobrzańskiego na dz. 120 obręb 111 w Nowym Sączu.

A. Wnioskodawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734 17 87 660

B. Informacje dotyczące obiektu

B.1. Lokalizacja przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej: na dz. 120 obręb 111 Nowy Sącz

C. Dane dotyczące przyłącza: Przyłączenie do kolektora kontenerowej kotłowni olejowej na dz. 120 obr. 111 Nowy Sącz

D. Granice własności: nie dotyczy.

E. Granice eksploatacji: nie dotyczy.

F. Wymagania dotyczące warunków technologicznych:

- F.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: *zima 65/45 °C.*
- F.2. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączenia: 0,5 MPa.
- F.3. Dopuszczalne ciśnienie robocze: 0,3 MPa.
- F.4. Lokalizacja i parametry pomp obiegowych: kontener kotłowni olejowej.
- F.5. Maksymalna moc cieplna przyłączanego źródła: 1 kocioł olejowo/gazowy o mocy do 700 kW.

G. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

I. Uwagi.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Kupczak

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Jeliński