

Nowy Sącz, dnia 06 lipca 2020 r.

Nasz znak: DIN/801-102/126/2020

**Biuro Projektowo – Usługowe**  
**„GAMRAD” Mariusz Rapacz**  
ul. Bukowska 54  
32-050 Skawina

**Dotyczy: umowy nr SZP/DIN/Z/01/20/2.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu określa następujące warunki techniczne „Przebudowy sieci ciepłowniczej – odcinek D”:

I. Miejsce i sposób przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

1. Włączenia do sieci należy dokonać w miejscu połączenia sieci ciepłowniczej preizolowanej Dn 450 z siecią ciepłowniczą kanałową Dn 350 na działce nr 2/2 w obrębie 68 przy ul. Wiśniowieckiego, oraz w komorze ciepłowniczej KII zlokalizowanej na działkach nr 3/7, 3/28 w obrębie 68 przy ul. Korzeniowskiego.

Parametry sieci ciepłowniczej:

- a) ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
- b) temp. obliczeniowa: 135/80 °C – w okresie grzewczym,  
temp. obliczeniowa: 70/40 °C – w okresie letnim.

2. Sieć ciepłą należy zaprojektować w systemie rur preizolowanych z impulsową instalacją alarmową. Trasa nowej sieci ma być poprowadzona w taki sposób aby nie przebiegała przez działkę nr 2/14 w obrębie 68, a w pozostałym zakresie maksymalnie po trasie istniejącej sieci kanałowej. Wzdłuż trasy sieci należy ułożyć przewody kanalizacji teletechnicznej  $\varnothing$  40 mm dla potrzeb monitoringu sieci i węzłów ciepłych.

II. Wytyczne odnośnie opracowania dokumentacji projektowej

1. Uzgodnić z Zamawiającym uszczegółowioną trasę przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych wraz z kanalizacją teletechniczną dla celów obsługi sieci i węzłów ciepłych.
2. Opracować projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej (na podstawie uzgodnionej pozytywnie trasy przebudowy) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Szczegółowe wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej (w tym zakresu uzgodnień) zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy nr SZP/DIN/Z/01/20/2.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Brzezinski

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Rapacz

Otrzymują:

- Adresat,
- a/a.

Sprawę prowadzi: Karolina Kwit ✉ sieci1@mpecns.pl ☎ 18 443-53-83 wew. 131.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 56 • ☎ +48 18 443 53 83  
✉ sekretariat@mpecns.pl • www.mpecns.pl  
PEKAO Bank Pekao S.A. 36 1240 4748 1111 0000 4871 1885

NIP 734-17-87-660 • Regon 490704767 • Rejestr BDO 000030737  
Wysokość kapitału zakładowego: 16 965 500.00 zł  
KRS 0000056473, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS