

Warunki znak: DIN / Z / 01 / 10 / 2020 - aktualizacja
przyłączenia do sieci ciepłowniczej źródła ciepła – wysokosprawna kogeneracja gazowa wraz z kotłem gazowym

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 92) **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56**, określa warunki przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej na dz. nr 60/6, 59/12 obręb 32, oraz dz. nr 32/22 obręb 33 w m. Nowy Sącz.

A. Wnioskodawca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz
NIP 734-17-87-660

B. Informacje dotyczące obiektu

- B.1. Lokalizacja przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej: na dz. 60/6, 59/9 obręb 32, oraz dz. nr 32/22 obręb 33 w m. Nowy Sącz
B.2. Dane dotyczące przyłącza: sieć ciepłownicza preizolowana DN250.

C. Granice własności: nie dotyczy

D. Granice eksploatacji: nie dotyczy

E. Wymagania dotyczące warunków technologicznych

- E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 70/40 °C.
E.2. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączenia: 0,250 MPa.
E.3. Maksymalna moc cieplna przyłączanego źródła: 12000 kW.

F. Wymagania dotyczące uzdatniania wody: nie dotyczy - Sieć ciepłownicza będzie uzupełniana wodą uzdatnioną z istniejącej stacji znajdującej się na terenie kotłowni Milenium MII.

G. Wymagania dotyczące rejestrowania i kontrolowania parametrów nośnika ciepła:

- G.1. Kontrola ma odbywać się za pomocą oprogramowania teleinformatycznego umożliwiającego bieżące monitorowanie parametrów i dokonywanie zdalnej regulacji.
G.2. Rejestrowanie ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej ma być dokonywane za pomocą licznika energii cieplnej.

H. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich określenia.

I. Uwagi: Brak

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Brzeziński

PREZES ZARZĄDU

Paweł Kupczak