

Nowy Sącz, dnia 28 września 2020 r.

Nasz znak: DIN/802-00/202/2020

**Projektowanie – Nadzory Sieci
i Instalacji Sanitarnych**
mgr inż. Jacek Wojnar
ul. Barbackiego 28/23
33-300 Nowy Sącz

Dotyczy: określenia warunków technicznych dla zadania pn. „Likwidacja grupowych węzłów wymiennikowych zlokalizowanych przy ul. I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10 w Nowym Sączu – budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu określa następujące warunki techniczne dla zadania pn. „Likwidacja grupowych węzłów wymiennikowych zlokalizowanych przy ul. I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10 w Nowym Sączu – budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków”.

I. Miejsce i sposób przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

1. Włączenia do sieci należy dokonać w pobliżu istniejących likwidowanych grupowych węzłów wymiennikowych.

Parametry sieci ciepłowniczej:

- a) ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
 - b) temp. obliczeniowa: 135/80 °C – w okresie grzewczym,
temp. obliczeniowa: 70/40 °C – w okresie letnim.
2. Sieć ciepłą należy zaprojektować w systemie rur preizolowanych z impulsową instalacją alarmową, maksymalnie po trasie istniejącej sieci kanałowej. Wzdłuż trasy sieci należy ułożyć przewody kanalizacji teletechnicznej 4 x Ø 40 mm dla potrzeb monitoringu sieci i węzłów ciepłych.

II. Sposób zasilania instalacji odbiorczych

Zasilanie instalacji odbiorczych poprzez kompaktowe węzły cieplne.

Parametry sieci ciepłowniczej dla doboru węzłów:

- a) ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
- b) temp. obliczeniowa: 120/65 °C – w okresie grzewczym,
temp. obliczeniowa: 70/40 °C – w okresie letnim.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Paweł Kupczak

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Brzeziński

Otrzymują:

- Adresat,
- a/a.

Sprawę prowadzi: Karolina Kwit ✉ k.kwit@mpecns.pl ☎ 18 443-53-83 wew. 131.