Rozdzielnica elektryczna wymiennikowni

Lokalizacja zlewu
Doprowadzić wodę zimną Dn15 nad zlew, zamontować zawór kulowy ze złączką do węża

Nowa lokalizacja istniejących rozdzielaczy

Do przyłącza wody

DN65

455cm

70cm | 65cm | 135cm | 45cm | 30cm | 65cm | 50cm

RE

60cm

70cm

90cm

255cm

10cm

80cm

90
200

Projektowana kratka ściekowa

SE

DN65
DN65

DN32
DN32
DN65
DN65
DN20
DN32

Istniejąca studnia schładzająca

Do instalacji cwu kl. D, F, H, I i K

Do instalacji cwu kl. B

DN25

DN125
DN80
DN40
DN80

DN65
DN65

wywiew

wentylator ED-100

Do węzła niskiego parametru kl. F, H, I, i K

Do instalacji co kl.B- połączyć z istn. rozdzielaczem

Do węzła niskiego parametru kl. D

nawiew ø160

Zasilanie w ciepło w/g odrębn. oprac. proj. przyłącz 2xø76,1-140mm

10cm | 65cm | 65cm | 50cm | 70cm

255cm

10cm | 80cm | 70cm | 200cm | 95cm

455cm

M L K J I H G F E A

1:50

PRZYŁĄCZE WODY

Zestaw wodomierzowy
Wpięcie do instalacji wody zimnej za wodomierzem głównym

Do węzła

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz	nr:	19/W/2020
nazwa zadania:	LIKWIDACJA GRUPOWYCH WĘZŁÓW WYMIENNIKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. I BRYGADY 14, I BRYGADY 20, KORZENIOWSKIEGO 10 W NOWYM SĄCZU- BUDOWA I PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW	data:	2020
faza:	PROJEKT BUDOWLANY – YKONAWCZY	skala:	1:25
temat:	TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI DLA POTRZEB C.O. I C.W.U. W BUDYNKU PRZY UL. KORZENIOWSKIEGO 10 KL. B W NOWYM SĄCZU		
rysunek:	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA - KORZENIOWSKIEGO 10 KL. B	nr rys.:	23.

projektant: mgr inż. JACEK WOJNAR
Projektant instalacji sanitarnych
upr. proj. UAN I-8340/A-186/88
upr. wyk. UAN-7342-33/93

zespół projektowy:
mgr inż. Bartłomiej Chmura
mgr inż. Sylwia Jackowska