

SKRZYŻOWANIA Z ISTN. KABLAMI  
PROJ. RURA AROTA TYP PS L=3,0m  
zabezpieczenie istn. kabli energetycznych  
wyprowadzić 1,5m poza ścianę proj. rurociągu  
proj. rura Arota typu A58 PS min. L=3m  
zabezpieczenie istn. kabli telek.  
wyprowadzić 1,5m poza ścianę proj. rurociągu

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT :  
ZAPOZNAC SIĘ Z TREŚCIĄ UZGODNIEN  
ZAWARTYCH W PISMACH, PROTOKOŁACH  
I DECYZJACH UZGADNIAJĄCYCH TRASĘ SIECI  
SPRAWDZIĆ RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA  
W MIESCU SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. UZBROJENIEM  
WYKONAĆ PRZEKŁOPY KONTROLNE

Pierścień uszczelniający  
Ø125, 2x2 szt.

Próbki kontrolne w 5m - odnotować ich położenie  
na długości L = 3m - odnotować ich położenie

ODPOMIETRZENIE  
W WEZŁIE

1:100  
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY	290,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA POWIERZCHNI SIECI	
RZĘDNA OSI SIECI	
NAZIOM	
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	

Generacja rysunku: 2.3.3.3 (www.dpi-soft.com.pl)  
Nazwa pliku: profil\_81\_v2\_Projekt\_Prog-8

TrP-8  
Z-8.1  
Zaw-8.1  
Z-8.2

TrP-8  
TrR-8.1  
TrR-8.2

Z-8.3

Z-8.4  
TrP-8.3  
Red-8.1

TrP-8  
TrP-8.4

TrP-8.5  
Red-8.2

Z-8.6

Zaw-8.2

TrP-8.6  
Z-8.7

Z-8.8

TrR-8.7  
Red-8.3

Z-8.9

Z-8.10

Z-8.11

Z-8.12

IB12

Nowy Sącz, ul. Babackiego 28/21 : tel/fax (018) 443 42 54 : e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.net	
PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar	
INW.	
nr: 19/SP/2020	
nazwa zadania:	
BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚRODKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W KOLEJNEJ UL. I BRYGADY 14 I BRYGADY 20, KORZENIOWSKIEGO 10 W NOWYM SĄCZU -	
faza:	
BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚRODKA SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZŁĄCZNY DO BUDYNKÓW	
temat:	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - WYKONAWCZY	
rysunek:	
PROFIL PODUZYNY CZ. 6/7	
nr rys.: 11	
projektant:	
mgr inż. JACEK WOJNAR	
sprawdzający:	
mgr inż. Marcin Golek	
zespoł projektowy:	
mgr inż. Sylwia Jackowska	