

Nowy Sącz, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Nasz znak: DIN/801-102/167/2020

Erion Sp. z o.o.
ul. Szczyrkowska 90
43-360 Bystra
e-mail: rlelito@erion.com.pl

Dotyczy: umowy nr SZP/DIN/Z/01/20/3.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu w odpowiedzi na maila z dnia 24 sierpnia 2020 r. określa następujące warunki techniczne „Przebudowy sieci ciepłowniczej – odcinek G” w zakresie instalacji alarmowej:

1. Instalację alarmową projektowanego odcinka należy połączyć z istniejącą instalacją alarmową preizolowanej sieci ciepłowniczej Dn 350/500 – dotyczy połączenia projektowanej sieci z istniejącą na działce nr 34/2 w obrębie 37 przy ul. Prażmowskiego.
2. Na odejściu Dn200 oznaczonym numerem „2.2” instalację alarmową należy zapętlić.
3. W komorze ciepłowniczej zlokalizowanej na działce nr 75/5 w obrębie 34 przy ul. Prażmowskiego instalację alarmową należy zapętlić z możliwością podłączenia urządzeń pomiarowych.

Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. określa warunki techniczne w zakresie rozwiązań w komorach ciepłowniczych:

1. Komora ciepłownicza zlokalizowana na działce nr 75/5 w obrębie 34 przy ul. Prażmowskiego pozostaje bez zmian.
2. W komorze z odejściem Dn200 w stronę osiedla „Gołąbkowice” należy zaprojektować wymianę zaworów odcinających wraz z wymianą rurociągów w komorze i połączeniem z odcinkiem sieci biegnącej pod nawierzchnią ulicy Prażmowskiego. Nowe zawory należy zaprojektować jako zawory kulowe DN 200 z przekładnią. Ponadto w projekcie należy ująć likwidację części komory w której zostaną zlokalizowane trójniki.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU

Paweł Kupczak

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Brzeziński

Otrzymują:

- Adresat,
- a/a.

Sprawę prowadzi: Karolina Kwit ☞ sieci1@mpecns.pl ☎ 18 443-53-83 wew. 131.