

Nowy Sącz, dn. 31.03.2021 r.

STAROSTA NOWOSĄDECKI  
33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, tel.  
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/379/2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**z dnia 31.03.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Przedmiot narady:              | PRZEBUDOWA: SIECI ENERGET. KABL. NN, SŁUPA ENERGET. NN -REJ UL. ŁUKASIŃSKIEGO, SIEMIRADZKIEGO                      |
| Lokalizacja:                   | M. Nowy Sącz<br>Obręb: 064, dz.: 37/52, Obręb: 070, dz.: 130   |
| Wnioskodawca:                  | BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GAMRAD MARIUSZ RAPACZ<br>ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina                                 |
| Inwestor:                      | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W NOWYM SĄCZU<br>ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz |
| Przewodniczący:                | Damian Tokarczyk   |
| Miejsce narady:                | Nowy Sącz  |
| Sposób przeprowadzenia narady: | stacjonarny  |
| Data wpływu:                   | 30.03.2021 r.  |

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

| Lp. | Nazwa instytucji<br>Sposób uczestnictwa  | Stanowisko<br>Uwagi   | Imię i nazwisko uczestnika |
|-----|--|---|----------------------------|
| 1   | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU<br>ul. Wyspiańskiego 22<br>33-300 Nowy Sącz<br>elektroniczny   | - Decyzja DAD.MR.4411.87/21<br>- W zakresie sieci oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej uzgodniono bez uwag. | -/ Ryszard Katra           |
| 2   | MIEJSKIE PRZEDSIĘB. ENERGETYKI CIEPLNEJ W NOWYM SĄCZU<br>elektroniczny   | - Uzgodniono bez uwag   | Sławomir Dudek             |
| 3   | ORANGE POLSKA S.A.,<br>Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie<br>Alfreda Dauna 60<br>30-629 Kraków<br>elektroniczny | Uczestnik nieobecny na naradzie   |                            |
| 4   | P.S.G. SP. Z O.O. Oddział Zakład Gazowniczy w  | - Uzgodniono bez uwag.  | Krzysztof Koncewicz        |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | Krakowie, Gazownia w Nowym Sączu<br>ul. Lwowska 105<br>33-300 Nowy Sącz<br>elektroniczny           |  |  |
| 5 | SADECKIE WODOCIĄGI<br>SPÓŁKA Z O.O.<br>ul. Wincentego Pola 22<br>33-300 Nowy Sącz<br>elektroniczny | - Uzgodniono bez uwag.   | Adam Olchawski   |
| 6 | TAURON Dystrybucja S.A,<br>Oddział w Krakowie, Wydział Dokumentacji<br>elektroniczny               | <p>-Projektowany/-e kabel/-le elektroenergetyczny/-e będący/-e w kolizji poprzecznej z innymi sieciami uzbrojenia terenu (w tym z przyłączami), drogami, jezdniami, wjazdami i chodnikami, itp. należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu wychodzącego po 0,5 m poza kolidujące sieci uzbrojenia terenu (w tym przyłącza), drogi, jezdnie, wjazdy, chodniki, oś obiektu liniowego (z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik).</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:<br/>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.<br/>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p> <p>- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.</p> <p>- Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>- Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:<br/>-3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.<br/>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> | Michał Świderski                                       |
|   | Wnioskodawca   |  | BIURO PROJEKTOWO-<br>USŁUGOWE GAMRAD<br>MARIUSZ RAPACZ |

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  
**Z up. STAROSTY**

*mgr inż. Damian Tokarczyk*  
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU GEODEZJI

Kierownik Powiatowego Urzędu Geodezji

Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna

Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

**2.** Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

**3.** Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

