

Nowy Sącz, dnia 18 sierpnia 2021 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.21.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę pompy Grundfoss NK 100-250/269 lub równoważnej”

Odpowiedź na zapytanie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

„Jeżeli medium to uzdatniona woda kotłowa to proszę jeszcze o podanie parametrów:

- 1 – temperaturę medium / maksymalna , średnia i minimalna /
- 2 – twardość wody kotłowej
- 3 – przewodność medium w mikro Siemensach/cm”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że:

Temperatura wody sieciowej / maksymalna - 135 , średnia - 80 i minimalna - 40 a w skrajnym przypadku temp. otoczenia/

Twardość wody kotłowej poniżej 0,02 mval/l (0,01 mmol/l) w sytuacjach awaryjnych chwilowo ok. 0,1 mval/l (0,05mmol/l)

Przewodność nie jest normowana - jej wartość zależy od rodzaju i ilości środka do kondycjonowania wody kotłowej. Wartość realna u nas to ok. 100 mikro S/cm.

Informacje podane w odpowiedzi są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.