

Nowy Sącz dn. 30 czerwca 2020 r.

**Sprawa: SZP/DIN/Z/06/2020**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”**

**Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania:

**Pytanie nr 1**

„Czy zakres dostawy ma obejmować:

- kompensatory na wlocie i wylocie wentylatora wraz z ramkami i przeciwramkami oraz elementami złącznymi do montażu,
- Izolacja cieplno-akustyczną,
- Czujniki drgań łożysk,
- Części zamienne,

W zależności od tego jakie części będą wchodziły w zakres wentylatora cena będzie różniła się znacząco. W Państwa zapytaniu przetargowym nie są te elementy sprecyzowane, jednak z naszego doświadczenia wiemy, że są to elementy często wymagane przez Zamawiających.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje o zakresie dostawy:

- kompensatory na wlocie i wylocie wentylatora wraz z ramkami i przeciwramkami oraz elementami złącznymi do montażu, TAK
- Izolacja cieplno-akustyczna, NIE
- Czujniki drgań łożysk, TAK
- Części zamienne, NIE

**Uwaga:**

Informacje wynikające z odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.