

Nowy Sącz dn. 24 czerwca 2020 r.

Sprawa: SZP/DIN/Z/06/2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytanie jednego z potencjalnych Wykonawców.

Pytanie nr 1

„W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego: sprzedaż i dostawa wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR uprzejmie proszę o zwrotną odpowiedź dotyczącą zapisu: Okres gwarancji i rękojmi na dostarczony wentylator wynosi 5 lat. Gwarancja i rękojnia dotyczy wszystkich elementów dostarczonego wentylatora poza częściami szybko zużywającymi się - jak łożyska – na które wymagana jest gwarancja co najmniej 2-u letnia. Pytanie : Czy do części szybko zużywających się które objęte są dwu letnią gwarancją oprócz łożysk możemy zaliczyć również takie elementy wentylatora jak: sprzęgło, silnik, obudowy łożysk, uszczelnienie znajdujące się na wale pomiędzy obudową wentylatora a obudową łożysk ? Proszę o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się w paragrafie 1 ust. 3 wzoru umowy – zał. nr 2 do ogłoszenia.

„Okres gwarancji i rękojmi na dostarczony wentylator wynosi 5 lat. Gwarancja i rękojnia dotyczy wszystkich elementów dostarczonego wentylatora poza częściami szybko zużywającymi się – jak łożyska wału wentylatora, łożyska silnika, uszczelnienia, wibroizolatory – na które wymagana jest gwarancja co najmniej 2-u letnia, obejmująca również ich zużycie.”

Uwaga:

Informacje wynikające z odpowiedzi Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.