

# Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dn. 12.08.2015 r.

Projektowanie - Nadzory Sieci  
i Instalacji Sanitarnych  
ul. Barbackiego 28/23  
33-300 Nowy Sącz

Nasz znak: TRI/ 801-103/ 113 / 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu  
podtrzymuje ustalenia zaproponowane na spotkaniu roboczym w dniu 13.06.2015 oraz  
przedłożonej koncepcji projektowej.

Jednocześnie określamy ostateczne warunki techniczne "Modernizacji -Przebudowy  
osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu":

1. Ciśnienie nominalne 1,6 MPa  
Temperatura obliczeniowa 125/70 - w sezonie grzewczym  
Temperatura obliczeniowa 70/40 - w sezonie letnim
2. Rurociągi z rur preizolowanych dla odcinka magistralnego (zasilanie i powrót) biegnącego  
od wymiennikowni Lwowska (trójnik Tr00) do spinki (komora K28) zaprojektować w  
systemie rur preizolowanych z impulsową instalacją alarmową w izolacji plus, natomiast dla  
pozostałych sieci i przyłączy przyjąć izolację standard

Z poważaniem

  
WICEPREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
Dyrektor ds. Technicznych