Starosta Nowosądecki
mentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
dzie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1
w dniu ..... 6.V.2015
Oznaczenie kancelaryjne: 6630/1723/2015
ZAT STAROSTY
mgr inż. Andrzej Pasieka
kierownika
imię i nazwisko oraz podpis przewodniczącego narady

5356250 460400 460800 5356250

Tp-23 2xDz168.3/250+2xPE40 Bat. Chopskich 18 Qco=80,000 kW

2xDz33.7/60+2xPE40

Tp-22 2xDz168.3/250+2xPE40

2xDz63.7/90+2xPE40 Sucharskiego 11A Qco=50,000 kW Qcwu=35,000 kW

Sucharskiego 15 Qco=150,000 kW Qcwu=75,000 kW

Sucharskiego 17 Qco=70,000 kW Qcwu=50,000 kW

Sucharskiego 13 Qco=100,000 kW Qcwu=50,000 kW

Sucharskiego 21 Qco=150,000 kW Qcwu=75,000 kW

Westerplatte 48 Qco=150,000 kW Qcwu=60,000 kW

Sucharskiego 23 Qco=125,000 kW Qcwu=45,000 kW

Sucharskiego 44 Qco=110,000 kW Qcwu=60,000 kW

Bat. Chłopskich Qco=80,000 kW Qcwu=30,000 kW

Bat. Chłopskich 10 Qco=150,000 kW Qcwu=50,000 kW

Bat. Chłopskich 12 Qco=75,000 kW Qcwu=30,000 kW

Bat. Chłopskich 14 Qco=75,000 kW Qcwu=30,000 kW

Sucharskiego 46 Qco=90,000 kW Qcwu=40,000 kW

Bat. Chłopskich 8 Qco=100,000 kW Qcwu=60,000 kW

Sucharskiego 58 Qco=70,000 kW Qcwu=50,000 kW

Sucharskiego 60 Qco=110,000 kW Qcwu=70,000 kW

Sucharskiego 54 Qco=130,000 kW Qcwu=80,000 kW

Qco=3955 kW Qcwu=2510 kW Qco Sikor.=14000 kW vzima=-19.1 m/s 1.1 Palm vzima-sikors=-24.4 m/s 70.5 Palm

Qco=4045 kW Qcwu=2571 kW

Qco=5000 kW Qcwu=2880 kW Qco Sikor.=10000 kW vzima=-22.9 m/s 0.8 Palm vzima-sikors=-27.5 m/s 54.9 Palm

Qco Sikor.=10280 kW

ISTNIEJĄCA KOMORA K36 - DEMONTAŻ

ISTNIEJĄCA KOMORA K4 - ZAMONTOWAĆ ZASUWY

ISTNIEJĄCA KOMORA K16 - DEMONTAŻ

ISTNIEJĄCA KOMORA K25 - DEMONTAŻ

ISTNIEJĄCA KOMORA K3 - DEMONTAŻ

ISTNIEJĄCA KOMORA K2 - DEMONTAŻ

ISTNIEJĄCA KOMORA K19 - DEMONTAŻ

ISTNIEJĄCA KOMORA K28 - WYKONAĆ UKŁAD ZASUW WG RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO.

ISTNIEJĄCA KOMORA K29 - DEMONTAŻ

PRZEJŚCIE W ISTNIEJĄCYM KANALE BEZ NARUSZANIA NAWIERZCHNI

PRZEMURować ISTNIEJĄCY KANAŁ

Oświadczam ze przedstawiony projekt zagospodarowania terenu został opracowany w formie elektronicznej na mapie numerycznej zgodnej z mapą do celów projektowych, włączonej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Nowym Sączu w dniu 11.06.2015 r. pod numerem P.1262.2015.857

data i podpis

LEGENDA (zakres opracowania):

- sieć ciepłownicza preizolowana + 2xRHDPEt ø40
- przyłącz cieplowniczy preizolowany + 2xRHDPEt ø40
- Z-01 Tp-01 oznaczenia pkt. charakterystycznych
- 2xDz139.7/225+2xPE40 oznaczenia średnicy rur
- istniejąca sieć i przyłącza ciepłownicze kanałowe
- ø co65/ø cw50/ø cyr25 istniejąca sieć i przyłącza niskich parametrów prowadzona przez budynki – bez zmian, pozostałe sieci umarłwić lub zlikwidować.
- Sucharskiego 66 Qco=200,000 kW Qcwu=100,000 kW — Projektowane wymiennikownie ciepła
- Istniejące rozdzielnie ciepła – demontaż istniejącego opomiarowania
- istniejąca sieć i przyłącza ciepłownicze kanałowe – DO UMARTWIENIA
- Rura ochronna dwudzielna AROT ø160
- Rura ochronna dwudzielna AROT ø110

184.III.174.3
1:500

| Nakładki Tematyczne | |
|---|---|
| Sytuacja i powierzchniowa | S |
| Rzeźby terenu | W |
| Uzbrojenia terenu | U |
| Ewidencja gruntów | E |

184.III.173.4 184.III.174.4 184.III.174.3 184.III.222.1

# Mapa do celów projektowych

*Województwo: małopolskie*
*Powiat: M.Nowy Sącz*
*Jedn. ewid.: M.Nowy Sącz [ 126201_1 ]*
*Obręb: 19 [ Nr 0019], 31 [ Nr 0031], 32 [ Nr 0032], 33 [ Nr 0033]*
*Rejon ulic: Sucharskiego, Chruślickiej, Westerplatte, Batalionów Chłopskich, Samotnej, Partyzantów, Hubala, Barskiej*
*ID: 4129/234/2015*

Mapę wykonano na podstawie:
- mapy ewidencyjnej
- mapy zasadniczej
- bezpośredniego pomiaru w terenie

I. Układ wysokościowych geodezyjnych "1965"

Sporządził: mgr inż. Dariusz Habela
Geodeta uprawniony
33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2/26
Świadectwo nadania uprawnień zawodowych Nr 13571
Zamówienia ..... 9 / 2015
Nowy Sącz ..... 25 MAJ. 2015

Nie wykluczia się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Mapa nie może służyć dla celów rozgraniczeniowych.

- trwale obiekty budowlane podlegają wyłączeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji odnośnie wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie Inwestora.

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

| | | | |
|---|---|---|---|
| inwestor: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz | nr: | 07/5/04/2015 |
| obiekt: | SIECI, PRZYŁĄCZA, WĘZŁY CIEPŁOWNICZE W NOWYM SĄCZU | data: | 11.2015 |
| faza: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | skala: | 1: 500 |
| temat: | MODERNIZACJA – PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM SĄCZU. | | |
| rysunek: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SEKCJA 184.111.174.3 | nr rys.: | 3. |
| projektant: | mgr inż. JACEK WOJNAR Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Nr Ewid.: MAŁP/0424/PWOS/05 | | |
| sprawdzający: | inż. Janusz Radoszycki specjalność budowlana do projektowania i sterowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Nr Ewid.: MAŁP/0424/PWOS/05 | zespół projektowy: | |