

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 2015-02-26

**Projektowanie – Nadzory Sieci
i Instalacji Sanitarnych
ul. Barbackiego 28/23
33-300 Nowy Sącz**

Znak: TRI / 801-103 / 026 / 2015

Dotyczy: określenia warunków technicznych „Modernizacji – Przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu”

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Nowym Sączu określa następujące warunki techniczne „Modernizacji – Przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu”:

I. Miejsce i sposób przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

1. Włączenia do sieci należy dokonać w pobliżu istniejącej wymiennikowni „Lwowska”.

Parametry sieci ciepłowniczej:

Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa

Temp. obl.: 135/80° C - w okresie grzewczym

Temp. obl.: 70/40° C - w okresie letnim

2. Sieć ciepłą należy zaprojektować w systemie rur preizolowanych z impulsową instalacją alarmową, maksymalnie po trasie istniejącej sieci kanałowej.

Wzdłuż trasy przyłącza należy ułożyć przewody kanalizacji teletechnicznej 2 x ø 40 mm dla potrzeb monitoringu sieci i węzłów ciepłych.

II. Sposób zasilania instalacji odbiorczych.

Zasilanie instalacji odbiorczych poprzez kompaktowe węzły ciepłe o mocach wg wcześniejszych wytycznych.

Rozwiązania projektowe w zakresie węzła (adaptacja pomieszczeń, sposób włączenia do inst. odbiorczej, rozdział inst. elektrycznej, lokalizację czujnika temp. zewnętrznej, itp.) należy uzgodnić z właścicielem obiektu, a następnie z Zamawiającym uwzględniając jego standardy.

III. Wytyczne odnośnie opracowania dokumentacji wymiennikowni ciepła.

Opracować PBW wymiennikowni ciepła, w tym:

- ustalenie lokalizacji węzła i dokonanie adaptacji pomieszczenia węzła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 56, tel. (018) 443 53 83, 547 55 81, fax (018) 443 78 35

www.mpec.nsi.pl e-mail: mpec_ns@pro.onet.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 16 965 500.00 zł


NIP 734-17-87-660 Regon: 490704767


Deutsche Bank PBC SA Nr 93 1910 1048 3007 7771 1121 0001

KRS XII Wydział Gospodarczy Kraków Nr 0000056473

- określenie niezbędnych danych do doboru węzła kompaktowego wg standardu MPEC
- rozwiązanie sposobu połączenia węzła z instalacjami odbiorczymi,
- opracowanie wytycznych dla instalacji elektrycznej i akpia / obejmujące m.in. lokalizację rozdzielni, gniazdek 230 V, oświetlenia, bilansu mocy elektrycznej/.

Szczegółowe wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej /w tym zakresu uzgodnień / zostały określone w zakresie rzeczowym stanowiącym załącznik do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.


Jan Wnekowicz
WICEPREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Dyrektor ds. Technicznych


Piotr Polek
PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
DYREKTOR NACZELNY