

Sucharskiego 58

do instalacji wewn.
c.c.w Dn50+Dn32
Przytacz zimnej wody Dn32

do instalacji
wewn. c.o. Ø65

05 TW

80
200

Ø50
PVC 2%

04 A1

280

Wywiew

YDY 3x4mm²
z TL na parterze

Pomieszczenie
węzła ciepłego
H pom=2,30m

A1

01

450

50

90 50

nawiew
Ø160

przytacz ciepłowniczy
2xDz 42,4/110 -
wg odrębnego opracowania

do instalacji wewn.
c.c.w Dn50 + Dn32
Przytłacz zimnej wody Dn32

do instalacji
wewn. c.o. Ø65

YDY 3x4mm²
z TL na parterze

Pomieszczenie
węzła ciepłego
 $H_{pom}=2,30m$

przyłacz ciepłowniczy
2xDz 42,4/110 -
wg odrębnego opracowania

LEGENDA:

01

A1

Oznaczenia urządzeń:

1. - węzeł kompaktowy,
2. - zasobnik ciepłej wody,
3. - naczynie przeponowe,
4. - studzienka schładzająca,
5. - rozdzielnia elektryczna,
6. - zlew.

COSMO-1 236 EVG oprawa nastropowa świetłówkowa 2x36W, IP65

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz
-----------	--

nr:	07/S/04/2015
-----	--------------

obiekt:	SIECI, PRZYŁĄCZA, WĘZŁY CIEPŁOWNICZE W NOWYM SĄCZU
---------	--

data:

faza:	PBW	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
-------	-----	------------------------

11.2015

temat:	PRZEBUDOWA OSIEDLWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM SĄCZU.
--------	--

skala: 1:50

rysunek:	WĘZEL CIEPŁOWNICZY -Sucharskiego 58
----------	-------------------------------------

nr rys.:	28
----------	----

projektant: mgr inż. Ryszard Filipek
upr. GAS-834/A-4/81

zespół projektowy:

sprawdzający:
mgr inż. JAN SZKOLNICKI
upr. GT.III-1229/A-125/77