



# Sucharskiego 23

Przytacz zimnej wody Dn40  
do instalacji wewn.  
c.c.w Dn40+Dn25

Pomieszczenie  
węzła ciepłego  
H pom.=2,20m

230

wywiew

Ø50 PVC 2%

500

do instalacji  
wewn. c.o. Ø65

do instalacji  
wewn. c.o. Ø65

przyłacz ciepłowniczy  
2xDz 42,4/110 -  
wg odrębnego opracowania

nawiew  
Ø160

LEGENDA:

Dn 32 - 135/80

Projektowany przytacz wys. parametrów  
rury stalowe, izolacja z wełny mineralnej,  
obudowa z blachy stalowej ocynk

□Znaczenia urządzeń:

1. - węzeł kompaktowy,
2. - zasobnik ciepłej wody,
3. - naczynie przeponowe,
4. - studzienka schładzająca,
5. - rozdzielnia elektryczna,
6. - zlew,
7. - projektowany pom. wody  
wodomierz, zaw. antyskaz
8. - istn. układ pomiarowy

01

T

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl www.wojnar.net

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar

inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz	nr:	07/S/04/2015
obiekt:	SIECI, PRZYŁĄCZA, WĘZŁY CIEPŁOWNICZE W NOWYM SĄCZU	data:	11.2015
faza:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	skala:	1:50
temat:	PRZEBUDOWA OSIEDLWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM SĄCZU.	nr rys.:	42
rysunek:	WĘZŁ CIEPŁOWNICZY -Sucharskiego 23		
projektant:	mgr inż. JACEK WOJNAR Projektant instalacji sanitarnych upr. proj. UAN I-8340/A-186/88 upr. wyk. UAN-7342-33/93	zespół projektowy:	
sprawdzający:	inż. Janusz Radożycki Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP0240/PWOS/05		