



- LEGENDA (zakres opracowania):
- sieć ciepłownicza przelazowana + 2xRHDPET #40
  - przyłącza ciepłownicze przelazowane + 2xRHDPET #40
  - oznaczenia pkt. charakterystycznych
  - oznaczenia średnicy rur
  - istniejąca sieć i przyłącza ciepłownicze
  - istniejąca sieć i przyłącza niskich
  - promienie prowadzone przez budynki — bez zmian, pozostałe sieci umartwić lub zlikwidować
  - Projektowane wymienniki ciepła
  - Istniejące rozdzielnie ciepła — demontaż
  - Istniejącego opomiarowania
  - Istniejąca sieć i przyłącza ciepłownicze
  - kaptalane — DO UMARTWIENIA
  - Rura ochronna dwudzienna ARDT #160
  - Rura ochronna dwudzienna ARDT #110

Nowy Sącz, ul. Baranowskiego 28/21, tel/fax (018) 443 42 54, e-mail: wojnar@bwa.onet.pl, www.bwa.onet.pl

PROJEKTOWANIE: M. WOJNAR, PROJEKTOWANIE: M. WOJNAR, PROJEKTOWANIE: M. WOJNAR

WYKONANIE: M. WOJNAR, WYKONANIE: M. WOJNAR, WYKONANIE: M. WOJNAR

SYTUACJA: LOKALIZACJA WYMIENNIKÓW

11.2015

1:1000

00