

TABELA NR 4

		Liczba lokali (mieszkań)	woda zimna			woda ciepła			woda zimna + woda ciepła			Średnica przyłącza		Prędkość oblicz. [m³/s]
L.p.	Adres		Normatywny wpływ zimnej wody dla lokalu q _n [dm³/s] *	Σ q _n [dm³/s]	Przepływ obli. q [dm³/s]	Normatywny wpływ ciepłej wody dla lokalu q _n	Σ q _n [dm³/s]	Przepływ obli. q [dm³/s]	Normatywny wpływ wody dla lokalu q _n [dm³/s]	Σ q _n [dm³/s]	Przepływ obli. q [dm³/s]			
1	Lwowska 135-biurowe	b.d.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2	Lwowska 135-warsztat	b.d.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3	Barska 8	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
4	Barska 10	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
5	Barska 12	50	0,420	21,000	2,522	0,290	14,500	2,132	0,710	35,500	2,897	Dn50 oc.	53,0	1,3
6	Barska 14	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
7	Bat.Chłopskich 4	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	Dn50 oc.	53,0	-----
8	Bat.Chłopskich 6	70	0,420	29,400	2,758	0,290	20,300	2,503	0,710	49,700	3,161	Ø63PE	51,0	1,5
9	Bat.Chłopskich 8	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	Ø63PE	51,0	-----
10	Bat.Chłopskich 10	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	Dn50 oc.	53,0	-----
11	Bat.Chłopskich 12	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
12	Bat.Chłopskich 14	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
13	Bat.Chłopskich 16	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
14	Bat.Chłopskich 18	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	Dn50 oc.	53,0	
15	Bat.Chłopskich 20	47	0,420	19,740	2,470	0,290	13,630	2,070	0,710	33,370	2,851	Ø63PE	51,0	1,4
16	Bat.Chłopskich 22	57	0,420	23,940	2,612	0,290	16,530	2,270	0,710	40,470	2,998	Ø63PE	51,0	1,5
17	Bat.Chłopskich 24	57	0,420	23,940	2,612	0,290	16,530	2,270	0,710	40,470	2,998	Ø63PE	51,0	1,5
18	Bat.Chłopskich 33	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	-----	-----	-----
19	Bat. Chłopskich 39a	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	-----	-----	-----
20	Chruślicka 6	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	-----	-----	-----
21	Hubala 1	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	28,400	2,733	Dn50 oc.	53,0	1,2
22	Hubala 2	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	20,000	2,489	Dn40 oc.	43,0	1,7
23	Hubala 3	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	28,400	2,733	Dn50 oc.	53,0	1,2
24	Hubala 4	20	0,420	8,400	1,637	0,290	5,800	1,364	0,710	14,200	2,111	Dn40 oc.	43,0	1,5
25	Hubala 5	60	0,420	25,200	2,648	0,290	17,400	2,326	0,710	42,600	3,038	Dn80 oc.	88,0	0,5
26	Hubala 6	46	0,420	19,320	2,445	0,290	13,340	2,048	0,710	32,660	2,835	Dn50 oc.	53,0	1,3
27	Hubala 7	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
28	Hubala 8	58	0,420	24,360	2,624	0,290	16,820	2,289	0,710	41,180	3,011	Dn50 oc.	53,0	1,4
29	Hubala 10	57	0,420	23,940	2,612	0,290	16,530	2,270	0,710	40,470	2,998	Dn50 oc.	53,0	1,4
30	Partyzantów 1	50	0,420	21,000	2,522	0,290	14,500	2,132	0,710	35,500	2,897	Dn50 oc.	53,0	1,3
31	Partyzantów 3	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
32	Partyzantów 4	20	0,420	8,400	1,637	0,290	5,800	1,364	0,710	14,200	2,111	Dn50 oc.	53,0	1,0
33	Partyzantów 5	20	0,420	8,400	1,637	0,290	5,800	1,364	0,710	14,200	2,111	Dn50 oc.	53,0	1,0
34	Partyzantów 6	20	0,420	8,400	1,637	0,290	5,800	1,364	0,710	14,200	2,111	Ø63PE	51,0	1,0
35	Partyzantów 7	57	0,420	23,940	2,612	0,290	16,530	2,270	0,710	40,470	2,998	Dn50 oc.	53,0	1,4
36	Partyzantów 14	57	0,420	23,940	2,612	0,290	16,530	2,270	0,710	40,470	2,998	Ø63PE	51,0	1,5
37	Partyzantów 16	46	0,420	19,320	2,445	0,290	13,340	2,048	0,710	32,660	2,835	Dn50 oc.	53,0	1,3
38	Sucharskiego 1	50	0,420	21,000	2,522	0,290	14,500	2,132	0,710	35,500	2,897	Ø63PE	51,0	1,4
39	Sucharskiego 3	50	0,420	21,000	2,544	0,290	14,500	2,132	0,710	35,500	2,897	Ø63PE	51,0	1,4
40	Sucharskiego 5	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	20,000	2,489	Dn40 oc.	43,0	1,7
41	Sucharskiego 11	70	0,420	29,400	2,758	0,290	20,300	2,499	0,710	49,700	3,161	Dn50 oc.	53,0	1,4
42	Sucharskiego 13	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	20,000	2,489	Dn40 oc.	43,0	1,7
43	Sucharskiego 15	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	28,400	2,733	Dn50 oc.	53,0	1,2
44	Sucharskiego 17	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
45	Sucharskiego 19	57	0,420	23,940	2,612	0,290	16,530	2,270	0,710	40,470	2,998	Dn50 oc.	53,0	1,4
46	Sucharskiego 21	47	0,420	19,740	2,470	0,290	13,630	2,070	0,710	33,370	2,851	Ø63PE	51,0	1,4
47	Sucharskiego 23	23	0,420	9,660	1,752	0,290	6,670	1,462	0,710	16,330	2,257	Dn50 oc.	53,0	1,0
48	Sucharskiego 25	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	-----	-----	-----
49	Sucharskiego 44	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	20,000	2,489	Dn40 oc.	43,0	1,7
50	Sucharskiego 46	20	0,420	8,400	1,637	0,290	5,800	1,364	0,710	14,200	2,111	Dn50 oc.	53,0	1,0
51	Sucharskiego 54	63	0,420	26,460	2,682	0,290	18,270	2,381	0,710	44,730	3,076	Dn50 oc.	53,0	1,4
52	Sucharskiego 56	57	0,420	23,940	2,612	0,290	16,530	2,270	0,710	40,470	2,998	Dn50 oc.	53,0	1,4
53	Sucharskiego 58	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn50 oc.	53,0	1,1
54	Sucharskiego 60	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	20,000	2,489	Dn40 oc.	43,0	1,7
55	Sucharskiego 62	30	0,420	12,600	1,993	0,290	8,700	1,665	0,710	21,300	2,532	Dn40 oc.	43,0	1,7
56	Sucharskiego 64	20	0,420	8,400	1,637	0,290	5,800	1,364	0,710	14,200	2,111	Dn40 oc.	43,0	1,5
57	Sucharskiego 66	40	0,420	16,800	2,288	0,290	11,600	1,915	0,710	20,000	2,489	Dn40 oc.	43,0	1,7
58	Westerplatte 24	74	0,420	31,080	2,798	0,290	21,460	2,537	0,710	52,540	3,206	Dn50 oc.	53,0	1,5
59	Westerplatte 48	23	0,420	9,660	1,752	0,290	6,670	1,462	0,710	16,330	2,257	Dn50 oc.	53,0	1,0
60	Przepompownia	b.d.	0,420	-----	-----	0,290	-----	-----	0,710	-----	-----	-----	-----	-----